



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**
Мінекономіки

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua, сайт: www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

від _____ 20__ р. № _____

На № б/н від 09.01.2026 р.

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
«КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»**

вул. провулок Цісик Квітки, 9, м. Кривий
Ріг, Дніпропетровська область, 50000

Про видачу дозволу на викиди

Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за результатом розгляду заяви та документів, необхідних для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» (промисловий майданчик: котельня «Терпнівська») видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № UA12060170010643671-I-0360 з терміном дії 7 років з 16.02.2026 по 16.02.2033 (додається) з урахуванням повідомлення Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 12.09.2025 № 1-3546/0/261-25 про участь громадськості в процесі прийняття рішення про видачу дозволу на викиди.

Додаток: дозвіл на викиди з додатком на 12 арк. в 1 прим.

Начальник управління охорони
навколишнього природного середовища,
запобігання та контролю промислового
забруднення

Богдан СЕМЕНЕНКО

Кравченко Ірина 206 31 10



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач Семененко Богдан Сергійович

Сертифікат 6FA97849F1B2570D0400000014D70200BE9D0900

Дійсний з 14.11.2025 13:22:44 по 14.11.2027 13:22:44

Мінекономіки



6402-09/324-07 від 19.02.2026



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № UA12060170010643671-I-0360

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами для об'єкта першої групи

Видано: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
«КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» (КОТЕЛЬНЯ «Тернівська»)

Місцезнаходження: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
провулок Цісик Квітки, 9

(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті): 03342184

Строк дії дозволу: з 16.02.2026 р. по 16.02.2033 р.

Висновок Держпродспоживслужби (її територіальних органів) щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди:

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів ---

Дата видачі дозволу: 16.02.2026 року



Заступник Міністра

МП

Ігор ЗУБОВИЧ

Умови, які встановлюються у дозволі на викиди, додаються.

Додаток
до дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
від 16.02.2026 р. № UA12060170010643671-I-0360

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
«КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» (Котельня «Тернівська»)**
(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
фізичної особи - підприємця)

03342184

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))

Сергій Мігін

тел./факс: (056) 409-51-01, (067) 569-89-10, e-mail: kancelariya_kpts@ukr.net
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, провулок Цісик Квітки, 9
(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця)

**50047, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Тернівський р-н, вул. Івана Салка, 1К**
(місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика)

Єрін Олександр Юхимович

тел./факс: (056) 409-51-01, (067) 569-89-10, e-mail: kancelariya_kpts@ukr.net
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди:

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені гранично допустимі рівні викидів, наведені в даному розділі та розділі 3 даних умов. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення медико-санітарних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю до дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» згідно з Порядком подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58.

На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин та рівні їх шкідливих факторів не повинні перевищувати відповідні медико-санітарні нормативи.

Статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення форми 2-ТП (повітря).

Визначити кількість установок, що провадять види діяльності, зазначені у додатку до Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та включені у цей дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. До 08.08.2029 року в разі наявності таких установок, отримати інтегрований довкіллевий дозвіл на підставах і в порядку, визначених Законом України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та у разі необхідності дозвіл на викиди забруднюючих речовин для видів діяльності які не зазначені в додатку до цього Закону.

1.1 До технологічного процесу

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів (режимних карт теплосилових установок).

Паливо та сировина, що використовується у виробничих процесах, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки паливо та матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентом.

Оператор повинен забезпечувати комплексну механізацію та автоматизацію технологічних процесів.

Дотримуватись норм витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу.

Дотримуватись технологічних інструкцій ведення виробничих процесів.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

1.2 До обладнання та споруд

Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинне відповідати технічній документації.

Технологічне устаткування не повинне працювати у форсованому режимі.

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен проводити режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах.

Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування повинні бути в справному стані та, при необхідності, мати свідоцтва повірки.

На паливоспоживчому устаткуванні необхідно використовувати висококалорійні малозольні та малосірчані палива для зменшення вмісту шкідливих речовин в димових газах.

На паливоспоживчому обладнанні необхідно контролювати технологію спалювання палива, з метою збільшення повноти його згоряння і зниження механічного та хімічного недопалу.

Паливоспоживче устаткування повинно бути обладнане захисно-регулюючими пристроями.

На всіх газопроводах необхідно використовувати антикорозійне покриття. Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.

Всі металеві частини електричних пристроїв та обладнання повинні бути надійно занулені або заземлені.

1.3 До очистки газопилового потоку

Умова не встановлюється.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 541 від 22.10.2008 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» масова концентрація забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання у місці їх виходу з устаткування, не повинні перевищувати технологічних нормативів.

Для існуючих установок застосовуються поточні технологічні нормативи допустимих викидів. Перспективні технологічні нормативи встановлюються для забруднюючих речовин не пізніше 01.01.2028.

Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини визначається як гранично допустима масова концентрація викиду забруднюючої речовини у сухих димових газах, приведена до нормальних умов:

- температура: 273К, тиск: 101,32 кПа та визначений вміст кисню (3% у разі спалювання газоподібного та рідкого палива).

Технологічний норматив допустимого викиду вимірюється в міліграмах забруднюючої речовини на кубічний метр відхідних газів (мг/м³).

Технологічні нормативи стосуються стаціонарних сталих режимів роботи устаткування і не поширюються на пусконаладжувальні, пускозупинні та перехідні режими і експлуатаційне обслуговування.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання, наведені в таблиці 1.

таблиця 1

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, міліграмів на кубічний метр	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр		Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерело №7 - Труба (котли водогрійні ПТВМ-50-150 ст.№5, КВ-ГМ-50-150 ст.№6,7)								
Котел водогрійний ПТВМ-50-150 ст.№5, газоподібне паливо	7-1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	-	5	5	5*	з 16.02.2026
		04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	296,57	300	100	296,57	з 16.02.2026
							100	з 01.01.2028
		05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	35	35	35*	з 16.02.2026
		06000	Оксид вуглецю	201,97	250	100	201,97	з 16.02.2026
							100	з 01.01.2028
Котел водогрійний КВ-ГМ-50-150 ст.№6, газоподібне паливо	7-2	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	-	5	5	5*	з 16.02.2026
		04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	287,78	300	100	287,78	з 16.02.2026
							100	з 01.01.2028
		05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	35	35	35*	з 16.02.2026
		06000	Оксид вуглецю	180,88	250	100	180,88	з 16.02.2026
							100	з 01.01.2028
Котел водогрійний КВ-ГМ-50-150 ст.№7, газоподібне паливо	7-3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	-	5	5	5*	з 16.02.2026
		04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	290,99	300	100	290,99	з 16.02.2026
							100	з 01.01.2028
		05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	35	35	35*	з 16.02.2026
		06000	Оксид вуглецю	110,12	250	100	110,12	з 16.02.2026
							100	з 01.01.2028

* У випадку зміни якості газоподібного палива з вмістом сполук сірки, що підтверджується сертифікатом, суб'єкт господарювання зобов'язаний діяти відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та нормативно-правових актів. Суб'єкт господарювання повинен повідомити про ці зміни

Мінекономіки. При використанні цього палива масові концентрації викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання, не повинні перевищувати допустимих викидів: для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 5 мг/м^3 , для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 35 мг/м^3 . У випадках використання газоподібного палива з вмістом сполук сірки, що підтверджується сертифікатом, необхідно здійснювати інструментальні вимірювання речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом та діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки у відхідних газах установок. Результати контролю відображати в журналах контролю.

2) Умови до виробничого контролю

Виробничий контроль за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання та затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі лабораторію, яка забезпечує єдність вимірювань згідно з вимогами законодавства України.

При визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись чинними нормативними документами.

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

Вимоги до безперервного моніторингу:

Умова не встановлюється.

Вимоги до періодичного моніторингу:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірюваннях величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива.

Суб'єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх медико-санітарні нормативи.

Суб'єкт господарювання організує моніторинг за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі встановленої санітарно-захисної зони.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання, наведені в таблиці 2.

таблиця 2

Номер джерела викиду	Джерело утворення найменування, марка, вид палива	номер	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Котел водогрійний ПТВМ-50-150 ст.№5, газоподібне паливо	7-1	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	296,57 з 16.02.2026 100 з 01.01.2028	1 раз на квартал	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	газохід
			Оксид вуглецю	201,97 з 16.02.2026 100 з 01.01.2028	1 раз на квартал		
7	Котел водогрійний КВ-ГМ-50-150 ст.№6, газоподібне паливо	7-2	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	287,78 з 16.02.2026 100 з 01.01.2028	1 раз на квартал	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	газохід
			Оксид вуглецю	180,88 з 16.02.2026 100 з 01.01.2028	1 раз на квартал		
7	Котел водогрійний КВ-ГМ-50-150 ст.№7, газоподібне паливо	7-3	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	290,99 з 16.02.2026 100 з 01.01.2028	1 раз на квартал	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	газохід
			Оксид вуглецю	110,12 з 16.02.2026 100 з 01.01.2028	1 раз на квартал		

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Вимоги до неорганізованих джерел

Для неорганізованих джерел викидів (джерела №№ 9, 10) нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від даних джерел здійснюються шляхом встановлення вимог.

Зварювальні установки повинні відповідати вимогам розділів 1-6 ПУЕ в тій мірі, в якій вони не змінені цим розділом, а також ДСТУ 2456, ДНАОП 0.00-1.21-98.

Зварювальне устаткування повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

Зварювальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98 (підрозділ «Вимоги до електрозварювальних робіт і устаткування»), санітарних правил при зварці, наплавленні і різанні металів, затверджених МОЗ України, правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогняних робіт.

Розміщення зварювального устаткування, його вузлів і механізмів, а також органів управління повинно забезпечувати вільний, зручний і безпечний доступ до них.

Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних видів зварки або різки не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

Зберігання вихідних зварювальних матеріалів і готової продукції повинне здійснюватися на складах, що обладнані і розміщуються відповідно до вимог будівельних, санітарних і протипожежних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

При зберіганні зварюваних заготовок, зварювальних матеріалів і готової продукції не повинні виникати які-небудь перешкоди природному освітленню, вентиляції, проїзду, проходу, використанню пожежного устаткування і засобів захисту робітників.

Знежирення поверхонь зварюваних виробів слід проводити розчинами, склад яких допущений до застосування органами санітарного і пожежного нагляду.

Відпрацьовані матеріали (огарки електродів, шлакова кірка, технологічні зразки, відходи знежирення і ін.) повинні збиратися в металеві ємності та вивозитися у відведенні на території підприємства місця збору та утилізації.

Приміщення та площадки зберігання транспортних засобів забороняється захащувати предметами і устаткуванням. Проїзди повинні бути постійно вільними.

Підлога повинна бути рівна, з твердим покриттям, непроникна для ґрунтових вод, без виступів і вибоїв.

Зберігання деталей, вузлів, агрегатів і різного металу повинно бути організовано в окремих місцях на стелажах.

Виробничі відходи, сміття, непридатні деталі, вузли і агрегати повинні своєчасно прибиратися і накопичуватися на спеціально відведених площадках.

У зону зберігання устанавлюються справні, готові до експлуатації транспортні засоби. Автомобілі (причепа, напівпричепа), що вимагають ремонту, повинні зберігатися окремо від справних транспортних засобів, для чого відводяться окремі зони зберігання.

Після постановки транспортного засобу в приміщенні для стоянки двигун зупиняється. Пуск двигуна для будь-якої мети, крім виїзду транспортного засобу з приміщення, забороняється.

На всіх транспортних засобах, які поставлені на стоянку, повинно бути вимкнено запалювання (подача палива) і відключена «маса», якщо є вимикач, а на автомобілях, де його немає або він несправний, необхідно зняти клему акумулятора. Транспортний засіб повинен бути загальмований стоянковим гальмом.

Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень не повинна перевищувати граничнодопустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Дозволені обсяги залпових викидів.

Умова не встановлюється.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен направляти повідомлення до Міністерства економіки, довілля та сільського господарства України та Державної екологічної інспекції України, оперативно (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України та Державній екологічній інспекції України, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися відповідно до затверджених інструкцій.

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та розглядатися всі практично можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції України на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

3. Дозволені обсяги викидів

1) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів

Джерело № 7 основне джерело для якого гранично допустимі викиди затверджено відповідно до наказу Мінприроди № 541 від 22.10.2008 «Про затвердження технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт». Інформацію щодо дозволених обсягів викидів по цьому джерелу наведено у розділі 2. «Умови, які встановлюються в дозволі на викиди».

Номер джерела викидів:	8	Труба (парові котли ДКВР-10-13 ст.№1,3,4)
Місце розташування джерела викиду:	X = -20	Y = 57
Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:	40,41	
Висота викиду, метрів:	45,0	

таблиця 3

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		міліграмів на кубічний метр	грамів на секунду	
1	2	3	4	5
Оксид вуглецю	250	201,15	5,5489	з 16.02.2026
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	500	391,09	10,8377	з 16.02.2026

2) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду: № 11 Труба – дизельний генератор

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати, грамів на секунду:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00330	з 16.02.2026
Оксид вуглецю	0,05440	з 16.02.2026
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,64550	з 16.02.2026
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,00067	з 16.02.2026

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів

1) Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи)

Умова не встановлюється.

2) Заходи щодо скорочення викидів

таблиця 4

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. гривень	Очікуване зменшення викидів після впровадження заходу, тонн на рік
1	2	3	4	5	6
1.А.1 а	Технічне переоснащення котлів типу ПТВМ-50-150, КВ-ГМ-50-150 (2 од.) з реконструкцією конвективних поверхонь нагріву (зі збільшенням діаметру труб) та заміною існуючих пальників на пальники з покращеними технічними та екологічними характеристиками	31.12.2027	7	430,030	7,167

3) Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов)

таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.гривень	Очікуване зменшення викидів після впровадження заходу, тонн на рік
1	2	3	4	5	6
1.A.1a	1-й режим: - підсилення контролю за дотриманням технологічного регламенту роботи обладнання; - недопущення роботи технологічного устаткування у форсованому режимі; - посилення контролю герметичності газохідних систем та агрегатів.	Після одержання повідомлення (штормового попередження) від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов першого ступеня	7,8	-	2510,0
1.A.1a	2-й режим: - виконання заходів по 1-ому режиму; - зниження навантаження на котлоагрегати з метою створення стійкого розрідження в топковому просторі; - посилення контролю за режимом горіння, підтримка надлишку повітря на рівні, що виключає недопал; - ведення режиму горіння за налагодженими вимірювачами кисню; - припинення зварювальних робіт; - обмеження використання автотранспорту	Після одержання повідомлення 2-го ступеню	7,8	-	4302,7
2.C.7.d			9		
1.A.4.a.ii			10		
1.A.1a	3-й режим: - виконання заходів по 1-ому і 2-ому режимам; - зниження навантаження або зупинка виробництва, що супроводжується значними викидами забруднюючих речовин; - скорочення виїздів транспорту на 50%.	Після одержання повідомлення 3-го ступеню	7,8	-	7171,2
2.C.7.d			9		
1.A.4.a.ii			10		

4) Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки», віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу)

Умова не встановлюється.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди

таблиця 6

Номери джерел викидів	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
8	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	391,09	1 раз на квартал	Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань	Обладнана точка відбору на трубі
	Оксид вуглецю	201,15	1 раз на квартал		

6. Припинення дії діючих дозволів на викиди

З 16.02.2026 припинено дію дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» від 17.09.2018 № 1211037200-258.



**Заступник Міністра
економіки, довкілля
та сільського господарства України**

Ігор ЗУБОВИЧ